

10. ҚАУІПСІЗДІКТІ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ЖӘНЕ ӨРТ СӨНДІРУ ЖАБДЫҚТАРЫ



МАТЕРИАЛ	226046
Сипаттама	ЖАЛЫН ДЕТЕКТОРЫ Х3301S4M23SK1 DET-TRONICS МОДЕЛІ. Х3301 – КӨП СПЕКТРЛІ ИНФРАҚЫЗЫЛ ЖАЛЫН ДЕТЕКТОРЫ. S – КОРПУС МАТЕРИАЛЫ: ТОТ БАСПАЙТЫН БОЛАТ. 4М – КАБЕЛЬДІҢ КІРУ МӨЛШЕРІ: 4-PORTS, M25. 23 – ТОК ШЫҒЫСЫ: HART, РЕЛЕ 0 – 20 МА. SK – СЕРТИФИКАТТАРЫ: ҚАЗАҚСТАН + SIL 2. 1 – СЕРТИФИКАТТАР: EXDE
Қолданылу мақсаты	Жалынның болуын анықтау және оған ден қою
Қолданылатын жерлер	Жалын детекторы, ГҚДҚ-2 турбинасының корпусы
Тауарлар категориясы	ҚАУІПСІЗДІК ҚҰРАЛДАРЫ / ӨРТ СӨНДІРУ ҚҰРАЛДАРЫ

МАТЕРИАЛ	212094
Сипаттама	ГАЗ ДЕТЕКТОРЫ: POLYTRON 8720 D S МОДЕЛІ, СЕНСОРІ БАР. PIR 7200NPT, CO2, 4-20МА, HART, МЫНАЛАРДАН ТҰРАДЫ: 8344800 – POLYTRON 8720 D, S, CO2, 4-20/HART, 6812300 – PIR 7200 ҮШІН ЖЕЛДЕТУ ҚОРАБЫНА ОРНАТУҒА АРНАЛҒАН ЖИНАҚ 6811912 – PIR 7200 ҮШІН ШАШЫРАУҒА ҚАРСЫ ҚАЛҚАН 6811920 – PIR 7200 КҮЙІНІҢ ИНДИКАТОРЫ
Қолданылу мақсаты	Аймақта газдардың болуын анықтайды
Қолданылатын жерлер	Газ детекторы, ҚӨК-гі зертхана
Тауарлар категориясы	ҚАУІПСІЗДІК ҚҰРАЛДАРЫ / ӨРТ СӨНДІРУ ҚҰРАЛДАРЫ

10. ҚАУІПСІЗДІКТІ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ЖӘНЕ ӨРТ СӨНДІРУ ЖАБДЫҚТАРЫ



МАТЕРИАЛ

77266

Сипаттама

ДЕТЕКТОР, ГАЗ: IR5500 ТИПТІ АШЫҚ ОПТИКАЛЫҚ ЖҮЙЕСІ БАР ЖАНҒЫШ ГАЗ ДЕТЕКТОРЫ, 0-20МА, HART, МЕТАН (ІЕС), ДИАПАЗОНЫ 20-100 М, ДАБЫЛ РЕЛЕСІ, БАРЛЫҚ ҚҰАТСЫЗ, ҚР ӨЛШЕМ ҚҰРАЛДАРЫНЫҢ ТИПІН БЕКІТУ ТУРАЛЫ СЕРТИФИКАТЫ (ҚР ӨЛШЕМ БІРЛІГІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДІҢ МЕМЛЕКЕТТІК ЖҮЙЕСІНЕ ТІРКЕЛДІ)

Қолданылу мақсаты

Аймақта газдардың болуын анықтайды

Қолданылатын жерлер

Ашық оптикалық жүйесі бар газ детекторы, ГҚДҚ-2 аумағындағы ғимарат

Тауарлар категориясы

ҚАУІПСІЗДІК ҚҰРАЛДАРЫ / ӨРТ СӨНДІРУ ҚҰРАЛДАРЫ

МАТЕРИАЛ

54922

Сипаттама

ДЕТЕКТОР, ГАЗ: МОДЕЛЬ PIR 7000 ТИПТІ IDS 0111 ТОЛЫҚ ЖИЫНТЫҒЫ, ИНФРАҚЫЗЫЛ ГАЗ ТҮРЛЕНДІРГІШ, ГАЗ САНАТЫ-МЕТАН, (ЕСКІРГЕН ТҮРІ 334 (M25) HART)

Қолданылу мақсаты

Аймақта газдардың болуын анықтайды

Қолданылатын жерлер

ҚӨК, Атырау Терминал зауыттарындағы газ детекторлары

Тауарлар категориясы

ҚАУІПСІЗДІК ҚҰРАЛДАРЫ / ӨРТ СӨНДІРУ ҚҰРАЛДАРЫ

10. ҚАУІПСІЗДІКТІ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ЖӘНЕ ӨРТ СӨНДІРУ ЖАБДЫҚТАРЫ



МАТЕРИАЛ	77112
Сипаттама	ДЕТЕКТОР, ГАЗ: DRAGER POLYTRON 3000 МОДЕЛІ, H2S, 20 PPM, 4-20МА, ДИСПЛЕЙ, АТЕХ ІІ 1G EEX ІА ІІС Т6/Т4, -40...+40/+65 ГРАДУС С, СЕНСОРЫ ЖОҚ. МЫНАЛАРДАН ТҰРАДЫ: 8316634-POLYTRON 3000 ӨЛШЕУ БЛОГІ, H2S, 20 PPM, 8317990- ҚОНДЫРУ СТАНЦИЯСЫ 6812510-ШАШЫРАУДАН ҚОРҒАУЫШЫ 8317150 –ҚҰБЫРДЫ БЕКІТУ ЖИНАҒЫ 6809951 – ҚҰРАСТЫРУ ЖИЫНТЫҒЫ
Қолданылу мақсаты	Аймақта газдардың болуын анықтайды
Қолданылатын жерлер	Улы газ детекторы, жиналу құбыр жүйесіндегі кіріс манифольді
Тауарлар категориясы	ҚАУІПСІЗДІК ҚҰРАЛДАРЫ / ӨРТ СӨНДІРУ ҚҰРАЛДАРЫ

ҚОСЫМША АҚПАРАТ:



Тауарлардың деректер парақтары және
басқа да сұраныстар туралы қосымша
ақпарат алу үшін төмендегі
мекен-жайға хабарласуыңызға болады
OpenDayEvent@kpo.kz